



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 3C-EU-44/21-02

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Ocelové trubky ČSN a příslušenství**
6013 N - 6042 N, 6013 – 6042, 6013 ZN – 6042 ZN, 6013 ZNM – 6042 ZNM

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika**

Předmět prohlášení: Trubky jsou vhodné pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů. Z jedné strany jsou osazeny spojkou. Při použití trubek společně s vývodkami 4813/P – 4842/P a 4913 – 4942 se snižuje rozsah použití na -5°C až + 60°C.

Nelakované: trubky jsou bez povrchové úpravy, bez korozní odolnosti. Používají se především pro konstrukční účely.

ZNM: pozinkovaná ocel Sendzimir (vrstva zinku 15 – 27 µm, nahrazuje základní nátěr, střední korozní odolnost skupiny 2).

Lakované: pozinkovaná ocel Sendzimir povrchově upravena práškovou technologií, barva černá, střední korozní odolnost skupiny 2.

ZN: z ocelového pásu po sváření žárově pozinkováno ponorem, vrstva zinku min 35 µm, vysoká korozní odolnost skupiny 4.

Odolnost proti nárazu: Vysoká

Odolnost proti ohnutí: Tuhé trubky

Odolnost proti vnějším vlivům: IP 43

Teplota: - 60°C až + 250°C

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 61386-1 ed.2:09 včetně změn (EN 61386-1:08 including amendments) ČSN EN 61386-21:04+A11:11 včetně změn (EN 61386-21:02 including amendments)	zkušební protokol č. 800992-01/01 ze dne 31.5.2018 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika zkušební protokol č. 800992-01/05 ze dne 31.5.2018 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02	Platí pro ocelové závitové trubky ČSN a příslušenství Platí pro ocelové násuvné trubky ČSN a příslušenství TP-KO-02/98



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

			Praha 71, Česká republika	TP (ČSN 37 0200:60)
1907/2006 - REACH				Bezpečnostní a/nebo materiálové listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín

Datum vydání: 2.2.2021

VZ: [Signature]
Ing. Jana Dejmková
představitelka vedení QMS, EMS a BOZP
KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Příloha k EU prohlášení o shodě č. 3C-EU-44/21-02

Ocelové trubky ČSN a příslušenství

Kovové elektroinstalační trubky	6013 ZN-6042 ZN
	6013 ZNM-6042 ZNM
	6013-6042
Kovové elektroinstalační trubky- bez závitů	6213 ZN-6242 ZN
	6213 ZNM-6242 ZNM
	6213-6242
Kovové trubky	6013 N-6042 N
Kovové trubky- bez závitů	6213 N-6242 N

Příslušenství	
Koleno	6113 ZN-6142 ZN
	6113-6142
	6113 ZNM-6142 ZNM
	6113 N-6142 N
Spojka	313/1-342/1
Spojka (násuvná)	313/2-342/2
Spojka (násuvná)	9813-9842
Vývodka (vnější)	4813/P-4842/P
Vývodky (vnitřní)	4913-4942
Přichytka	5213-5242

vz. : 
KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI